

2017 年度红浅氧化塘污水生物处理治理项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 3 月 20 日,克拉玛依市弘峰科技有限公司根据《2017 年度红浅氧化塘污水生物处理治理项目竣工环境保护验收监测报告表》,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,依照国家有关法律法规、环评文件及批复,组织对本项目进行竣工环境保护验收。验收工作组由建设单位、验收监测报告表编制单位和相关技术专家组成,验收工作组审阅并核查了有关资料,听取了项目建设与验收监测调查情况的汇报,形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于克拉玛依市中心城区以南约 23km,红浅稠油处理站西北约 5.4km,克独 217 国道东约 4km 处。

主要建设内容为:建设 $2 \times 200 \text{m}^3/\text{d}$ 污水处理橇装设备。采用旋流气浮+AOO 生化处理方式,污水给水系统、污水储存池、污泥储存场、污水排口均依托已建设施,污水处理站总排口安装在线监测仪器,排污口按照规范设立标识。

(二) 建设过程及环保审批情况

2017 年 7 月,北京文华东方环境科技有限公司编制了《2017 年度红浅氧化塘污水生物处理治理项目环境影响报告表》,2017 年 7 月,取得克拉玛依市环境保护局项目环评批复(克环保函[2017]207 号)。

2017 年 8 月开工建设,2018 年 4 月完工并调试运行。

2021 年 3 月,新疆新能源(集团)环境检测有限公司编制完成项目竣工环境保护验收监测报告表。

项目建设过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

(三) 投资情况

项目总投资为 271.45 万元,全部计入环保投资。

(四) 验收范围

本次验收范围为 1 号、2 号污水处理橇装设备建设内容。



二、工程变动情况

本项目环评批复新建三套 200m³/d 污水处理撬装设备,其中一套 200m³/d 污水处理撬装设备(3 号)于 2019 年 3 月完成验收。实际建设 2 套设备,日处理量 200m³/d,合计处理能力 400m³/d,年处理 140000m³。其他建设内容均与设计一致。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

建设 2 套 200m³/d 处理能力的撬装设备,设备采用旋流气浮+AOO 生化处理方式,处理完毕后排入蒸发湿地。

(二) 废气

污泥储存场、污泥处理、污水池为本项目依托工程,本项目周边地势平坦,扩散条件好,其产生的无组织废气污染物经扩散后对周边环境的影响较小。

(三) 噪声

本项目运营期噪声源主要是各种泵类及其它污水处理设备,采取隔声、减振措施。

(四) 固体废物

项目营运过程中产生的固体废物主要是含油污泥,暂存入分解池内,定期由克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司。

四、环保设施调试效果

(一) 废水

验收监测期间,污水处理设施出口监测指标均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级相应排放浓度限值。

(二) 废气

污水处理厂厂界氨与硫化氢均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 中二级标准排放要求。

(三) 噪声

污水处理设施厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准要求。



五、验收结论

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求、项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，项目环保手续完备、技术资料齐全，履行了环保“三同时”管理制度，落实了环评及批复的要求，污染物排放达标，符合建设项目竣工环境保护验收条件。验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

加强环保设施管理，确保污染物稳定达标排放。

克拉玛依市弘峰科技有限公司

2021 年 3 月 20 日

验收组组长：

验收组成员：李良人 陈军 商伟



扫描全能王 创建

建设项目竣工环境保护验收成员表

项目名称：2017 年度红浅氧化塘污水生物处理治理项目

| 验收组 | | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系方式 | 身份证号 | 签名 |
|-----|--------------|-----|----------|-------|-------------|--------------------|-----|
| 组长 | 建设单位 | | | | | | |
| 成员 | 技术专家 | 李立人 | 市环境监测中心站 | 教授级高工 | 15909908498 | 420108196709211051 | 李立人 |
| | | 陈军 | 市环保局(退休) | 高工 | 1869903771 | 6502051960050715 | 陈军 |
| | | 陈军 | 五发公司 | 高工 | 1360603349 | 600214660123079 | 陈军 |
| | 验收报告 编制单位 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 环评单位 | | | | | | |
| | 监理单位 | | | | | | |
| | | | | | | | |



扫描全能王 创建